

ダイオキシン類及び重金属類分析結果

(1)

測 定 年 月 日			平成21年4月17日		平成21年6月30日		自主基準 値
調 査 地 点			1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	
測 定 項 目		単位	測 定 の 結 果				
ダイオキシン類濃度		ng-TEQ/m ³ (N)	0.0011	0.000017	0.010	0.00049	0.01以下
総 水 銀 濃 度		mg/m ³ (N)	0.005未満	0.005未満	0.007	0.010	0.05以下
カドミウム濃度		mg/m ³ (N)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
重 金 属 濃 度 (鉛+銅+クロム+マンガン)		mg/m ³ (N)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0以下

注釈：換算値は標準酸素濃度（On）＝12%で行った。

(2)

測 定 年 月 日		平成21年8月28日		平成21年11月16日		自主基準 値
調 査 地 点		1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	
測 定 項 目	単位	測 定 の 結 果				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ (N)	0.0025	0.0000094	0.0030	0.00062	0.01以下
総 水 銀 濃 度	mg/m ³ (N)	0.005未満	0.041	0.005未満	0.005未満	0.05以下
カドミウム濃度	mg/m ³ (N)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
重 金 属 濃 度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m ³ (N)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0以下

注釈：換算値は標準酸素濃度（On）＝12%で行った。

(3)

測 定 年 月 日		平成22年1月14日		平成22年2月25日		自主基準 値
調 査 地 点		1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	1号炉 煙突出口	2号炉 煙突出口	
測 定 項 目	単位	測 定 の 結 果				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ (N)	0.00032	0.00067	0.0024	0.00000042	0.01以下
総 水 銀 濃 度	mg/m ³ (N)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
カドミウム濃度	mg/m ³ (N)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
重 金 属 濃 度 (鉛+銅+クロム+マンガン)	mg/m ³ (N)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1.0以下

注釈：換算値は標準酸素濃度（On）＝12%で行った。